



Mitglied

**KESSELINSPEKTORAT
INSPECTION DES CHAUDIÈRES**

Richtistrasse 15, CH - 8304 Wallisellen, Tel. 044 877 61 11, Fax 044 877 61 75



Wallisellen, 20. Oktober 2015

Zertifikat der Produkte-Prüfung nach KVV KVV-Nr. 102.005.15

zu Anlageteilen für wassergefährdende Flüssigkeiten

SVTI-Nr. SM 226561

Gegenstand	Mittelgrosse prismatische Tanks aus Stahl. Dimensionen: - Nutzvolumen: 2'000 – 250'000 Lt. - Höhe: 1'200 – 6'000 mm - Breite: 900 – 6'000 mm - Länge: variabel Prüfüberdruck: 0.5 bar Max. Dichte: 1'000 kg/m ³
Geltungsbereich	Für die freistehende Lagerung von wassergefährdender Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt > 55 °C (Heiz- und Dieselöl).
Gültigkeitsdauer	Das Zertifikat ist gültig bis zum 30. Oktober 2020 und kann auf Antrag verlängert werden.
Inhaber des Zertifikates und Hersteller	Krummenacher AG Kiesweg 16 CH - 3904 Naters
Hinweise	Dieses Zertifikat ersetzt das Zertifikat KVV-Nr. 102.005.10 vom 3. September 2010. Es bescheinigt die Übereinstimmung der geprüften Objekte mit den KVV-Vollzugsrichtlinien. Es wird den Vollzugsbehörden zur Verfügung gestellt. In der Montage- und Betriebsanleitung sowie in den Prüfprotokollen ist die Zertifikatsnummer KVV-Nr. 102.005.15 anzugeben.